

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохавль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744,
77.99.18.001.Л.000177.11.10
Дата лицензии 27.04.2020, 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Красногвардейском районе

М.А. Альхаов

02.02.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-14/00118-24 от 02.02.2024

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БОЛЬШЕСИДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005598 ОГРН 1050100522757)
- Юридический адрес:** 385324, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, С БОЛЬШЕСИДОРОВСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.42
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с Большесидоровское, ул Советская, д. 42
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** Водопровод МО "Большесидоровское сельское поселение", Респ Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Джамбечий, ул Кооперативная, д. 3
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 30.01.2024 11:00 - 11:10
Ф.И.О., должность: Тазова А.К., Инженер; Филиал ФБУЗ в Красногвардейском районе
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.01.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1562 от 23 января 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 01-01-14/00118-00-24

Протокол испытаний № 01-01-14/00118-24 от 02.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1-Б	2010

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе Образец поступил 30.01.2024 13:15 Место осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107 дата начала испытаний 30.01.2024 13:25, дата окончания испытаний 01.02.2024 09:44					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Ю.С. Золотухина, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-14/00118-24 от 02.02.2024